

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Orsrates Jägersburg
vom 04.03.2020

Top 14 Sachstand Kanalüberlauf in Höhe des Erbachs auf dem Altbreitenfelder Hof

Der Vorsitzende berichtet, dass dort bei starkem Regen Wasser mit Papier aus dem Kanal gedrückt werden.

Herr Banowitz hat hierzu wie folgendes mitgeteilt: „Der Betriebsleiter des EVS wurde kontaktiert, das Becken und die Nachfolgenden wurden durch den EVS begangen. Es wurden dabei nach bisherigen Erkenntnissen keine Auffälligkeiten festgestellt. Es handelt sich um ein genehmigtes Abschlagbauwerk des EVS. Abschläge lassen sich auch in Zukunft hier nicht gänzlich verhindern.“

Ergebnis, man müsse mit dem Wasser und dem Papier leben, wenn viel Regen falle, fasst der Vorsitzende zusammen.

ORM Biegaj merkt an, dass dieser Kanal extra eingebaut wurde als Überlauf, wenn der Kanal das Wasser nicht mehr schaffe. Daran könne man nichts ändern.

ORM Fuchs erklärt, wenn dies ständig vorkäme, könne man evtl. überprüfen, ob die Rohre für das Wasser groß genug seien oder ob daran etwas geändert werden müsse.