

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Orsrates Kirrberg
vom 23.11.2021

Top 5 Sachstand Verbindungsbau Aula - Kindergarten

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Missy. Dieser erklärt, dass das Holz des Daches total verfault sei. Das Dach müsse zu Beginn des neuen Jahres komplett erneuert werden, allerdings nicht mehr als Flachdach sondern als Schrägdach.

ORM M. Dejon stellt die Frage, ob es sich hier um einen Baumangel der Firma handele.

Herr Missy erklärt, dass der Gutachter festgestellt habe, dass es sich um einen Ausführungsmangel handele, aber alle evtl. Schadenersatzansprüche seien bereits verjährt. (Das Dach sei 2011 errichtet worden.)