

2022/0201/650

öffentlich

Einleitungsbeschluss

650 - Hochbau

Bericht erstattet: Reis, Oliver



Erneuerung der Not- und Sicherheitsbeleuchtung in der Tiefgarage Rathaus

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ständiger Vergabeausschuss (Entscheidung)	05.07.2022	Ö
Ständiger Vergabeausschuss (Entscheidung)	05.07.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung in der Tiefgarage Forum wird erneuert.

Sachverhalt

Für die vorhandene Not- und Sicherheitsbeleuchtung sowie für die defekte Zentralbatterieanlage der Tiefgarage gibt es keine Ersatzteile mehr. Bei der Anlage handelt es sich noch um die Erste, seit Inbetriebnahme des Rathauses im Jahre 1982. Um die Sicherheit der Tiefgarage gewährleisten zu können muss die Anlage inklusiv Verkabelung komplett erneuert werden. Da es sich bei der Anlage um eine sicherheitsrelevante Einrichtung handelt, wurde das Ingenieurbüro GSP bereits für die Voruntersuchungen und die Planung einer neuen Anlage beauftragt. Das Leistungsverzeichnis für eine öffentliche Ausschreibung nach der VOB/A liegt nun vor. Unabhängig davon wird noch geprüft, ob es ein passendes Förderprogramm für diese Maßnahme gibt.

Die Auftragssumme des beauftragten Büros GSP, Zweibrücken liegt bei 9.382,03 €.

Kostenschätzung:

Die vom Ingenieurbüro GSP ermittelte Kostenberechnung liegt bei 87.775,95 € brutto. Die Mittel sind im Haushalt vorhanden.

Anlage/n

Keine