



Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Werksausschusses des Eigenbetriebs Stadtentwässerung
vom 06.11.2023

Öffentlicher Teil

TOP 3 Kanalneubau im Bereich der Alten Feuerwache

Herr Orschekowski erklärt, man habe hier zur Lagerung der Baustoffe eine Sonderlösung finden können. Man befinde sich mit den Eigentümern des unbebauten Geländes nebenan in Gesprächen, um dieses als Lagerfläche nutzen zu können. Hier müssten somit keine Massen abtransportiert werden. Beginn der Maßnahme solle dann im kommenden Frühjahr sein. Diese werde etwa 7,5 Monate dauern.

AM Lauer erkundigt sich, ob es bereits einen Vorschlag für eine Fläche zur Lagerung gebe.

Herr Orschekowski berichtet, man wolle hierfür die leere Fläche unterhalb des Wertstoffhofes nutzen. Man habe bereits ein Ingenieurbüro beauftragt, mit welchem in der nächsten Woche eine Ortsbegehung stattfinde. Es gebe für dieses Gelände bereits eine Genehmigung nach dem BImSchG, diese müsse nur ausgeweitet werden. Ziel sei daher, dass man im März ein genehmigtes Zwischenlager habe.

Dies könne allerdings nur für Kleinbaumaßnahmen genutzt werden.

Für große Maßnahmen werde es möglicherweise ein Angebot der ZKE zur Schaffung eines Zentrallagers geben, welche etwa 2,5 ha bis 4,5 ha Lagerfläche zur Verfügung stellen wolle.

In diesem Bereich stünde man im Saarland eben noch ganz am Anfang.

AM Anslinger erkundigt sich, ob bei der Maßnahme dann gerade auch Wärmeleitungen mit verbaut würden, da die Straße dann eh geöffnet sei.

Herr Orschekowski erklärt, die Stadtwerke hätten sich hierzu noch nicht geäußert, man sei mit diesen aber sowieso in enger Abstimmung.

Beschluss:

Die Baumaßnahme „Offene Bauweise im Bereich der Alten Feuerwache“ wird öffentlich gem. VOB/A ausgeschrieben.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

