

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Orsrates Bruchhof-Sanddorf
vom 20.01.2025

Top 5.2 Brandschutzkonzept Grundschule

ORM Filler trägt vor, es hätte ein Brandschutzkonzept erstellt werden sollen, da die Klassen im zweiten Stockwerk keinen Fluchtweg hätten. Der Prozess sei aktuell pausiert.

OV Morsch teilt mit, dass das Brandschutzkonzept in Planung sei. Er werde sich nach den Sachstand erkundigen.

ORM Gunkel merkt an, dass es zwei Rettungswege geben müsse. Der erste sei der Ein- und Ausgang, der zweite könne angebaut oder durch die Feuerwehr sichergestellt werden. Die Sicherstellung der Feuerwehr sei seiner Meinung nach hier möglich und grundsätzlich ausreichend.